Додаток 4 до Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення (пункт 2 розділу IV)

ВИМОГИ
до складу та властивостей стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення, для безпечного їх відведення та очищення на КОС

Показники якості стічних вод		Одиниця виміру	Максимально допустиме значення показника та (або) концентрація в пробі стічних вод
1	2	3	4
1	Реакція середовища (pH)	од.	6,5 - 9,0
2	Температура	°С	+40
3	$БСК_{повне}$	мг/дм³	згідно з проектом КОС або не більше 350,0
4	ХСК	мг/дм³	500,0
5	Співвідношення ХСК:$БСК_5$	-	< 2,5
6	Завислі речовини та речовини, що спливають	мг/дм³	300,0
7	Азот (сума азоту органічного та амонійного)	мг/дм³	50,0
8	Фосфор загальний ($P_{заг}$)	мг/дм³	5,0
9	Нафта та нафтопродукти	мг/дм³	10,0
10	Жири рослинні та тваринні	мг/дм³	50,0
11	Хлориди (Cl-)	мг/дм³	350,0*
12	Сульфати (SO_4^{2-})	мг/дм³	400,0*
13	Сульфіди	мг/дм³	1,5
14	СПАР аніонні	мг/дм³	10,0
15	Феноли	мг/дм³	0,25

16	Залізо (Fe)	мг/дм³	3,0

_____
* Ці показники зростають відповідно до вмісту зазначених солей у воді місцевого водопроводу.